

監察院 公告

發文日期：中華民國109年7月28日
發文字號：院台國字第1092130240號

裝
訂
線

主旨：公告糾正「陸軍八堵油料分庫辦理量油放水作業，油池積存水分未依『國軍油料補給作業手冊』規定即時放罄；嗣對水位異常攀升未緊急應變，任令水分積存；復未依規定相互校核人工測量紀錄與『聯測系統』監測數據，亦未設定合理系統警報值，致聯測系統無法發揮警示功能；陸軍第三地區支援指揮部及所屬補給油料庫定期輔檢作業未發現水高異常，外部稽核機制嚴重失靈」案。

依據：109年7月23日本院國防及情報委員會第5屆第72次會議決議及監察法施行細則第22條規定。

公告事項：糾正案文1份。